

Délégation Départementale de Dordogne
Pôle santé publique et environnementale

Destinataires

MONSIEUR - VEOLIA
MONSIEUR - SIAEP PERIGORD EST
MONSIEUR LE PRESIDENT - SIAEP DU CAUSSE DE TERRASSON
MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DES COTEAUX PERIGOURDINS

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du programme de contrôle sanitaire des eaux d'alimentation humaine de :

Unité de Gestion : SIAEP DU PERIGORD EST

Prélèvement	00112041	Commune	COTEAUX PERIGOURDINS (LES)
Unité de gestion	0691 SIAEP DU PERIGORD EST	Prélevé le :	jeudi 25 novembre 2021 à 10h00
Installation	UDI 000733 CAUSSE DE TERRASSON(COLY)	par :	PRELEVEUR L99 LDAR
Point de surveillance	S 0000000964 GREZES BOURG	Type visite :	DD
Localisation exacte	Cimetière		

Mesures de terrain	Résultats	Limites	Références	Observations
Température de l'eau	12,3 °C		25	
Chlore libre	0,4 mg(Cl ₂)/L			

Analyse effectuée par : LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSE ET DE RECHERCHE COULOUNIEUX 2401
Type de l'analyse : D1ESU Code SISE de l'analyse : 00114021 Référence laboratoire : 211119058503011


Analyses laboratoire	Résultats	Limites	Références	Observations
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES				
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<4 UFC/mL			
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<4 UFC/mL			
Bactéries coliformes	0 UFC/(100mL)		0	
Bact. et spores sulfito-rédu.	0 UFC/(100mL)		0	
Entérocoques	0 UFC/(100mL)	0		
Escherichia coli /100ml - MF	0 UFC/(100mL)	0		
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES				
Coloration	<2,5 mg(Pt)/L		15	
Odeur (qualitatif)	0 SANS OBJET			
Turbidité néphélométrique	<0,5 NFU		2	
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE				
pH	7,3 unité pH		de 6,5 à 9	
MINERALISATION				
Conductivité à 25°C	550 µS/cm		de 200 à 1100	
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES				
Ammonium (en NH ₄)	<0,01 mg/L		0,1	
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL				
Température de mesure du pH	18,8 °C			

CONCLUSION SANITAIRE (Prélèvement N° : 00112041)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Périgueux le 3 décembre 2021

P/la Directrice



Sylvie Boué